

## בדיקת נאישות סניפים

### רקע:

**נגישות** – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או מופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכונות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחות.

### עקרונות הנגישות:

**עקרון ההכלה** – אנשים עם מוגבלות הם חלק בלתי נפרד מהחברה ומהציבור הרחב, ולכן הם שווים זכויות לחיות, להשתלב ולהתנהל יחד, ללא הפרדה מכולם.

**עקרון הרצף** – אדם עם מוגבלות יכול להגיע לכל מקום ולקבל את אותו שירות ככל אדם אחר. הרצף לוגי: חניית נכים, עלייה למדרכה, דרך נגישה, דלת כניסה נגישה, מסדרונות נגישים, דלפקי מודיעין שירות נגישים, מעלית נגישה, שירותי נכים נגישים וכו'. אם אחד מהמרכיבים האלה אינו קיים, 'עקרון רצף הנגישות' נשבר, והמקום אינו נחשב נגיש.

### פרטי הממלאים:

שמות: 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

סניף: \_\_\_\_\_

### פרטי הסניף הנבדק:

סניף:	כתובת:	מחוז:

### מצב נאישות:

נושא	מה צריך לבדוק?	תקין / לא תקין
<b>דרכי הגעה</b>		
1	האם יש חניות נכים בקרבת הסניף?	
2	האם המרחק מהחנייה לסניף אינו עולה על 50 מטר?	
3	האם יש מדרכה מונמכת ליד החניות כדי שיהיה אפשר לעלות מהכביש בכיסא גלגלים?	
4	האם יש דרך נגישה לכיסאות גלגלים המובילה מהחנייה אל הסניף?	
5	האם הדרך רחבה מ- 1.30 מטר?	
6	האם הריצוף מחוספס, אבל לא באופן גס מדי, כדי למנוע החלקה ולאפשר תנועה?	

7	<b>מכשול בדרך</b>	במקרה של מכשול שבולט מהקיר, האם יש סימן אזהרה מפניו? אם המכשול בגובה, ויש תחתיו חלל ריק (לדוגמה, ארון תלוי), האם יש תחתיו חפץ שסוגר את החלל?
8	<b>שיפוע הדרך</b>	האם הדרך הנגישה אינה תלולה מדי?
9	<b>מדרגות</b>	כאשר יש מדרגות, האם יש גם מעקה לידן?
10	<b>מעלית</b>	כשיש מעלית, האם הדלת רחבה מ-70 ס"מ?
11	<b>לחצני המעלית</b>	האם צבע הכיתוב של לחצני המעלית שונה ומנוגד לצבע שסביבם? האם הכיתוב אינו מבריק? האם יש גם כיתוב בכתב ברייל?
<b>בסניף</b>		
12	<b>דלתות</b>	האם הדלתות רחבות מ-75 ס"מ?
13	<b>מרווח ליד הדלת</b>	האם יש ליד הדלת מרווח שמאפשר לאדם בכיסא גלגלים לפתוח אותה תוך כדי תזוזה אחורה?
14	<b>ריצוף המבנה</b>	האם הרצפה מחליקה? האם יש בה סדקים ובלטות?
15	<b>דלת שקופה</b>	האם יש על הדלת השקופה סימני אזהרה שנועדו למנוע התנגשות?
16	<b>תקרה</b>	האם התקרה אקוסטית?
17	<b>תאורה</b>	האם התאורה אינה מסנורת מדי? האם אפשר לראות מכשולים באופן ברור?
18	<b>במה</b>	אם יש במה, האם יש כבש בטיחותי שמוביל אליה?
19	<b>מקומות מוגבהים</b>	האם במקום שגובהו כ-5 ס"מ מהשטח שסביבו ואי אפשר לעקוף אותו יש סימון בולט, בצבע מנוגד לצבע השטח?
20	<b>שירותים</b>	האם יש שירותים נגישים? האם רוחב הדלת 75 ס"מ לפחות? האם גובה האסלה אינו עולה על 50 ס"מ? האם יש מעקה קבוע בצד הסמוך לקיר ומעקה מתקפל בצד השני? האם גובה הכיור אינו עולה על 80 ס"מ?
<b>ציוד ושילוט</b>		
21	<b>מעברים</b>	האם ציוד חוסם את המעברים?
22	<b>חריקות</b>	האם הריהוט, בדגש על רהיטים שזזים הרבה, כגון כיסאות, אינו חורק?
23	<b>ריהוט</b>	האם הריהוט מאפשר לכולם להשתמש בו (כיסאות בעלי משענת יד, שולחנות שאפשר לשבת לידם בכיסא גלגלים וכו')?
24	<b>שילוט</b>	האם יש שילוט ברור להכוונה (שירותים, יציאות חירום, מעלית, מדרגות וכו')?
<b>הערות נוספות</b>		

סיכום כללי ונקודות חשובות שדורשות תשומת לב:

---



---



---